



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Краевое Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение

БИЙСКИЙ ЛИЦЕЙ – ИНТЕРНАТ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

№ 80

«24» апреля 2018 г.

659302, г. Бийск, Алтайского края,

ул. Михаила Кутузова, 9/3

тел./факс 31-26-49

код города 3854

e-mail: direk@biysk-liceum.ru

Государственному инспектору  
Алтайского отдела по надзору за  
энергосетями и электроустановками  
потребителей и энергоснабжением  
Герасимову А.П.


Уважаемый Александр Петрович!

Администрация КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» информирует Вас об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки и отраженных в акте №17-18-0028-ТСЭ-54 от 26.02.2018 г.:

1. Оформлен оперативный журнал;
2. Оформлен журнал выдачи нарядов и распоряжений;
3. Составлен и утвержден перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
4. Приказом № 33/1 от 17. 04.2018 г. назначен заместитель ответственного за электрохозяйство.
5. Составлено распоряжение о предоставлении работникам права выдающего наряд, распоряжение; ответственного руководителя работ; допускающего; производителя работ (наблюдающего);
6. Составлено распоряжение на выдающего разрешение на подготовку рабочего места и допуск;
7. Составлено распоряжение о единоличном осмотре электроустановок;
8. Составлено распоряжение о допуске персонала к оперативным переключениям в электроустановках;
9. Составлены паспорта на заземляющие устройства
  - основного учебного корпуса,
  - учебного корпуса (пристрой),
  - интерната,
  - хоккейного домика.

10. Составлены однолинейные схемы ВРУ, ЩО, ЩУ с указанием значения тока плавких вставок предохранителей и номинальных токов автоматических выключателей.
11. На лицевой стороне ВРУ, ЩО, ЩУ размещены надписи, указывающие назначение присоединений, их диспетчерские наименования и знаки безопасности;
12. В ВРУ лица производена очистка от пыли;
13. В столовой интерната установлены устройства защитного отключения в розеточной сети, питающей водонагреватели;
14. В столовой интерната металлические ванны присоединены к системе уравнивания потенциалов;
15. В ВРУ интерната произведена маркировка указателей отключенного и включенного положений рубильника;
16. Установлены защитные крышки на распределительные коробки в сети рабочего освещения в интернате и хоккейном домике.

Директор лицея-интерната



Н. В. Полежаева